



## 平成29年秋季火災予防運動火災防ぎょ訓練

### 1. 概要・目的など

火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、火災予防意識の一層の普及を図り火災の発生を防止することを目的に全国一斉に火災予防運動が実施される。

その一環として、当町においても火災防ぎょ訓練を通し、関係機関との連携強化を図るとともに、火災発生時の対応に万全を期することを目的とし実施するもの。

### 2. 開催日時・日程

平成29年11月5日(日) 7時30分～8時00分

### 3. 場所

津幡町字津幡口51番地2 河北中央病院およびその周辺

### 4. 訓練出場隊

参加機関および人員数

河北中央病院 津幡町消防本部 津幡町消防団 計70名

### 5. その他(注意事項など)

特になし

## 平成29年秋季火災予防運動 火災防ぎょ訓練 実施要領

1. 日 時 平成29年11月5日(日) 7時30分～8時00分
2. 訓練場所 津幡町字津幡口51番地2 河北中央病院及びその周辺
3. 訓練目的 住宅が密集する地域で、分団相互の連携、消防水利の確保、車両積載機器の習熟・実戦に即した訓練を行い、住民の期待に応える消防体制の強化を図ることを目的とする。
4. 訓練想定 午後6時頃、震度6強の地震が発生し、河北中央病院5階から出火、折からの強風により近隣の付近住宅等へ延焼拡大の恐れがある。
5. 通 報 河北中央病院職員が119番通報をする。  
(指令センターは通報があった旨を津幡消防へ連絡)
6. 出 動 隊 消防署 3隊(指揮車、工作車、署1号車)  
\*安全管理(機材車、予防車、ビビオ)  
消防団 10分団
7. 現場本部 河北中央病院駐車場 (事前に設置する)
8. 訓練種目 指揮命令伝達訓練  
中継送水・放水訓練  
トランシーバー交信訓練  
傷病者搬送訓練  
現場画像伝送訓練
9. 訓練概要(別紙1:車両配置図参照)

### 【消防署】

- 署1号車 河北中央病院前に部署、防火水槽に水利部署し、1階連結送水管に送水、5階放水口から1線放水
- 工作車 河北中央病院前に部署、2階レントゲン室付近に倒れている負傷者1名を救出し救護テントまで搬送

## 【消防団】

消防団活動要領：別紙2参照

### 10. 出動要領

- ・待機場所（カジマート南店駐車場）から出動指令を受け出動する。
- ・出動指令は、7時30分、消防指令センターより無線（津幡町波1・津幡町波2同時）にて行う。署1号車、津幡分団1が開局の旨を無線交信する。
- ・白鳥橋詰交差点通過後、緊急走行（赤色灯点灯・サイレン吹鳴）とする。  
※交差点信号指示厳守。
- ・運転には十分注意して走行すること。
- ・出動は、各分団5名でお願いします。
- ・待機場所には、7時10分までに集合し待機願います。
- ・現場本部への到着報告を1号車隊長は消防長へ報告する。  
（津幡・井上・能瀬）分団長は消防団長へ到着報告を行う。  
上記3分団以外の分団は無線にて報告を行う。  
「〇〇分団1から津幡指揮102、現場到着」
- ・筒先放水は直上放水とし、放水圧は0.3Mpaとする。中継送水を担当する分団は、圧力の調整に注意願います。  
※状況により本部職員が放水圧指示をする場合があります。
- ・ホースブリッジ等が必要な分団は使用し、他の車両の通行の障害にならないように配慮すること。
- ・訓練終了合図は指揮隊から無線にて合図する。（分団長は携帯無線機を必ず携帯）
- ・津幡川に資機材を落とさないよう十分注意してください。

**\*\*【注意】\*\*建物に直接水は掛けない。津幡川上または直上放水願います。\*\***

### 11. 閉会式

場 所	河北中央病院正面玄関前
講 評	矢田町長
訓 示	七黒団長
指揮者	中川副団長